


2 28995



Area Risorse del Territorio Servizi Ingegneria-Edifici _ Reti e Infrastrutture

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456223 fax. 0522 456515
servizi.ingegneria@municipio.re.it



Reggio Emilia, 28/04/2016

OGGETTO: MAURIZIANO - via Scaruffi n° 1 (località San Maurizio) - Reggio Emilia.

Prescrizioni di esercizio per l'AGIBILITA'

il sottoscritto Ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria-Edifici, considerato che:

- il locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con nota Prot. n. 0008689 del 25/07/2014 ha rilevato, tra l'altro, la non rispondenza alle vigenti normative, relativamente al posizionamento dei contatori del gas metano nella struttura in oggetto;
- successivamente la Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, nel corso dell'esame progetto relativo ad una manifestazione all'interno dei locali medesimi, con verbale n. 18 del 29/05/2015, ha condizionato la manifestazione ad alcune prescrizioni tecniche di esercizio;
- per poter dar corso agli interventi di adeguamento alle vigenti normative, è in corso di acquisizione il necessario parere presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

ATTESTA

la permanenza delle condizioni di AGIBILITA' dell'edificio, con le seguenti prescrizioni di esercizio:

- la fornitura di gas metano dovrà essere mantenuta chiusa e l'impianto di riscaldamento disattivato;
- i locali dovranno essere utilizzati esclusivamente in orario diurno;
- durante l'utilizzo dei locali dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio;
- l'affollamento massimo complessivo dovrà essere non superiore alle 50 persone, di cui non più di 15 persone complessive nelle tre salette storiche dell'Ariosto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ermes Torreggiani



Reggio Emilia
città
delle persone