

- Al Direttore d' Area Arch. Massimo Magnani

SEDE

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL “MUSEO DEL TRICOLORE” E PROBLEMATICA INERENTE LA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO DEGLI ARREDI ESISTENTI REALIZZATI NEL 2006.

Il sottoscritto, durante la recente predisposizione e raccolta di quanto è stato richiesto a completamento degli atti da rassegnare al Comando dei VV.F., così come richiesti durante il sopralluogo e precisati con la nota del Comando stesso n. 4769 del 11/04/2017, al fine di acquisire dal sopracitato Comando il Certificato di Prevenzione Incendi, si è reso conto della probabile NON CONFORMITA' degli arredi e rivestimenti murari con pannellature del PIANO PRIMO, SECONDO e TERZO del Museo del Tricolore.

Al fine di approfondire le condizioni di sicurezza antincendio dell'immobile in oggetto è stata pertanto condotta una più attenta disamina dei documenti prodotti dalle ditte che hanno realizzato nel 2006 l'intervento, delle reali condizioni dei manufatti e del quadro normativo vigente che riportiamo di seguito.

Trattasi degli arredi studiati e realizzati su misura sulla base del progetto dell' Arch. Cesare Mari, appositamente incaricato nel 2005 da questa Amministrazione, che prevedeva la fornitura e la posa di pannellature lignee, di vetrine speciali incassate nella pannellatura e di espositori per bandiere .

Il progetto ed il relativo capitolato speciale prevedevano pannellature ed arredi da realizzarsi con *“placcature o pannelli in MDF ignifugo certificato in CLASSE 1”* .

Per le varie placcature in pannelli e per gli altri mobili al posto dei pannelli in MDF OMOLOGATO IN CLASSE 1 sono stati invece usati pannelli non certificati ed OMOLOGATI trattandoli successivamente con vernici intumescenti della ditta “ALCEA” tipo “TUGOLAC IGNIFUGO” (ORA FUORI PRODUZIONE) per poterli rendere IDONEI alla CLASSE 1.

Tale idoneità, però, risulta essere temporanea in quanto il Decreto Ministeriale del 6 Marzo 1992 - *“Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi”*, all'art. 3 recita testualmente che all'interno della Dichiarazione di conformità, che deve accompagnare obbligatoriamente il prodotto ignifugante rilasciata dal produttore, oltre alle varie varie caratteristiche del prodotto, ci deve essere anche l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

Trascorsi ormai ben oltre cinque anni dal momento dell'applicazione gli arredi così come realizzati pertanto non sono più da considerare conformi alle norme vigenti e non possono più

essere mantenuti in queste condizioni all'interno del "Museo del Tricolore".

Si ritiene pertanto che, vista la situazione oggettiva venutasi a creare e, occorre sospendere momentaneamente l'attività inibendo l'ingresso del pubblico per il tempo tecnico strettamente necessario fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero fino alla sostituzione dei pannelli di placcatura e degli arredi con altri realizzati con materiali OMOLOGATI DI CLASSE 1, così come tra l'altro previsti dal progetto originale, oppure fino alla realizzazione di un nuovo trattamento ignifugo provvisorio OMOLOGATO che riporti nuovamente, anche se provvisoriamente, le caratteristiche degli arredi alla CLASSE 1, unica classe ammessa per i nuovi arredi all'interno di edifici storici come prescritto dal punto 5, art. 5 del **D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"**.

La ditta esecutrice dovrà redigere e produrre alla Amm.ne Comunale specifica documentazione tecnica completa attestante la regolare esecuzione del lavoro costituita da :

A) se il procedimento consisterà nella sostituzione delle placcature con nuovi pannelli OMOLOGATI IN CLASSE 1 ovvero nella nuova CLASSE EUROPEA CORRISPONDENTE B-s2,d0 :

- DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI PRODOTTI, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - DOCUMENTI DI TRASPORTO, SCHEDE TECNICHE, ECC. ;
- CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE MINISTERIALE o RAPPORTO DI PROVA EUROPEO IN LINGUA ITALIANA O ACCOMPAGNATO DA TRADUZIONE GIURATA ;
- modello MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD a firma di PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ;

se il procedimento consisterà nella verniciatura ignifuga :

- DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI PRODOTTI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO COME INDICATO DAL PRODUTTORE , DAI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E DALLE SCHEDE TECNICHE ovvero DICHIARAZIONE una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI/9796/CNVVF/CCI.
- Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio in conformità di cui al comma 6, nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione ;
- modello MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD a firma di PROFESSIONISTA ANTINCENDIO .

Restando come sempre a disposizione, porgo cordiali saluti.

Reggio Emilia, 12/06/2017

Il Resp. U.O.C. Sicurezza - NPP
Professionista Antincendio
Geom. Stefano Fontarilli

