




Area Competitività e Innovazione Sociale

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Reggio Emilia, li 13.06.2017



PG 58445

Spett.le

Comando Provinciale

Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

Via della Canalina, 8

42123 Reggio Emilia

com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

**OGGETTO: CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRATICA N. 28389 "MUSEO DEL TRICOLORE"
VS. RIFERIMENTO NOTA N. 4769 DEL 11/04/2017
COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA'**

Con la presente questa Amm.ne Comunale comunica che, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso dei vari uffici, onde poter ottemperare a quanto prescritto dalla Vs. nota citata in oggetto, è stata riscontata la scadenza del periodo di validità del trattamento ignifugante in CLASSE 1 delle placcature a rivestimento delle pareti e degli arredi realizzati in materiale ligneo realizzati e presenti all'interno del Museo ai piani primo, secondo e terzo, come prescritto dalle norme trattandosi di attività soggetta al *D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"*,

Come riporta la relazione del Resp. U.O.C. Sicurezza - NPP Geom. Stefano Fontanili acquisita agli atti con ns PG. 57309 del 12.06.2017, sono stati condotti ulteriori approfondimenti tecnici e normativi per verificare la problematica, approfondimenti che hanno confermato la non conformità, in un primo momento solo ipotizzata, dei materiali impiegati a seguito di trattamento con vernici ignifughe.

Per questa ragione l'Amm.ne Comunale comunica che ha sospeso l'attività in oggetto inibendo l'accesso del pubblico.

Si precisa che la nuova apertura al pubblico avverrà solo dopo l'avvenuto completamento dei necessari interventi utili al ripristino delle condizioni di sicurezza relative agli arredi, previsti dalle norme citate e dopo aver presentato nuova S.C.I.A. ANTINCENDIO, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, allegando tutta la documentazione integrativa a completamento dell'istanza, così come da Voi prescritto dalla citata Nota n. 4769 del 11/04/2017 .

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Area Competitività
e Innovazione Sociale
Arch. Massimo Magnani

MAGNANI
MASSIMO

Firmato digitalmente da
MAGNANI MASSIMO
Data: 2017.06.13 13:43:10 +02'00'