



**Servizio Ingegneria e Manutenzioni
U.O.C. Sicurezza**

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456374 fax 0522 585059
email: servizi.ingegneria@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
segnalazioni: servizidimanutenzione@municipio.re.it tel. 0522 456008 fax 0522 456009

Reggio Emilia , 15/04/2019

Alla Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica
c.a. Direttore Dott. Mauro Grossi
Via Amendola , 2
INVIO TRAMITE PEC
sanitapubblica@pec.ausl.re.it

OGGETTO : Segnalazione rinvenimento di detriti di coperture in Eternit contenenti Amianto (Crocidolite)
presso area verde della Scuola Secondaria di 1° Grado "M.E.Lepido" di via Premuda a Reggio Emilia

Con la presente siamo a segnalare il rinvenimento di alcuni detriti di vecchie coperture di Eternit presso la scuola in oggetto .

Il ritrovamento ci è stato segnalato nella mattinata di mercoledì 10 u.s. con mail e successiva telefonata venerdì, e, da come ci è stato riferito, il tutto è avvenuto a seguito di una aratura e spianatura avvenuta nel mese di ottobre-novembre con l' "emersione" (visibilità) dei detriti a seguito delle piogge dei giorni scorsi.

I pezzi raccolti sono stati una decina. Nella mattinata di mercoledì il Ns. Servizio ha provveduto a prendere in carico il problema ed una volta in possesso dei detriti ha proceduto a farne analizzare in massa n. 2 campioni al Laboratorio C.T.R. di Padova accreditato UNI EN ISO 17025 : 2018 regolarmente autorizzato come da D.M. 14/05/1996 s.m.i. per quanto attiene l'Amianto.

Già nel tardo pomeriggio di venerdì ci è stata confermata la presenza di Amianto nei detriti ritrovati.


A livello precauzionale già oggi è stata comunicata alla Direttrice Scolastica la conferma della presenza di Amianto con la prima precauzione di divieto all'uscita e la permanenza di persone in prossimità dell'area interessata di circa 150,00 m² posta nel giardino a circa 10,00m dal fabbricato scolastico come da foto aerea allegata .

In via precauzionale inoltre è stata già ordinata la copertura del terreno con telo consistente in polietilene, debitamente zavorrato, e la recinzione dell'area che saranno realizzate entro la serata di domani 16/4 , onde prevenire l'eventuale dispersione di fibre.

Si resta in attesa di Vs. comunicazione ed eventuale sopralluogo/incontro per concordare i successivi interventi opportuni e necessari.

Cordiali saluti

Il referente per successive comunicazioni
Geom. Stefano Fontanili
tel. 0522-456368 - 3488080580
email: stefano.fontanili@comune.re.it



Resp. U.O.C. Sicurezza
Resp. Amianto D.M. 06/09/94
Geom. Stefano Fontanili
Il Dirigente
Ing. Ermes Torreggiani

