

N° verbale _____/_____/_____/_____

- AL DESTINATARIO DELL'ATTO**
 AL LEGALE RAPPRESENTANTE
 **e p.c. AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA**
 e p.c. AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DR.SSA FRATECCI

VERBALE DI SOPRALLUOGO
in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

In data 9/5/19 ora 15.00 i sottoscritti MORANDI WILLYA e SCARZANO ERNE

Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, e
hanno eseguito un sopralluogo nel seguente luogo di lavoro: II SIP.

INDIRIZZO LUOGO ISPEZIONE VIA PRINUDA 34 SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO LAPIDO

Timbro Ditta

Ragione Sociale COMUNE DI REGGIO EMILIA
Indirizzo Sede Legale
PI/CF
Tel./Fax
PEC
E-mail

DESTINATARIO DELL'ATTO SIG. TORRIGGIANI ERNE qualifica _____

nato il _____ a _____

residente a _____ in _____

domiciliato a _____ in _____

Codice Fiscale

PEC _____ E-MAIL _____ FAX _____

Legale Rappresentante _____
(solo se persona diversa dal destinatario dell'atto)

PEC _____ E-MAIL _____ FAX _____

Indirizzo postale per invio atti _____

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza LADONATI

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione FONZANI STEFANO

Medico Competente _____



Presenti al sopralluogo:

Sig. FONZANI STEFANO nella sua qualità
di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO / RSPP che prende atto di quanto rilevato e si impegna
a consegnare il presente verbale nel più breve tempo possibile alle persone in indirizzo.
Per i lavoratori Sig. BOTTAZZI BRUNO

Motivo e oggetto del sopralluogo:

Intervento nell'ambito del progetto/attività/altro VERIFICARE LA PRESENZA
DI FIBROCEMENTO RINVIROSO IN AREE CONTIGUE
DELLA SCUOLA LEPIDO. "SIP.


Descrizione della situazione riscontrata:

A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE PARVENUTA
ALLO SCRIVANO SERVIZIO DEL 16/4/2019
PROT. 46092, SI È PROVVEDUTO A
VERIFICARE LO STATO DEI LUOGHI.
L'AREA CONTIGUA È STATA DELIMITATA DA
BOVI PASI, E COMPLETAMENTE COPERTA
DA TAVOLI IMPERMEABILIZZATI.
SI È PROVVEDUTO A SCOPRIRE UNA PICCOLA
PARTE DEL TERRENO, ED EFFETTUANDO
UN PICCOLO SCAVO CON LARGA DALLA
PROFONDITÀ DI 20 CM CIRCA.
NEL TERRENO PROCCO SONO STATI
RINVIROTI 5 FRAMMENTI DI FIBRO
CEMENTO COTO JORNANO INVIATI AL
LABORATORI ARPAE PER LA
VERIFICA DI PRESENZA FIBRO
DI AMIANTO.
SI È PROCCO VISIONE DEL PROVVEDUTO
DI SPESA PER UN INTERVENTO DI



BONIFICA PER RIMOZIONE DEL TERRORE
PER CONTORNO IL FIBROCOMPLESSO CHE
RISULTEREBBE DALLA VERIFICA EFFETTUA
DAL COMUNE CONTORNO FIBRO DI SICILIA
SI RITENE CHE LE MISURE DI CONTENI
MENTE ADOTTATE SIANO IDONEE
VERBANO COMUNICATI GLI USI CHE
ANALISI SU CAMPIONI RACCOLTI DALLA
SOCIETA' SERVIZIO.

PERHO IL UNICO DI NON UTILIZZARE
L'AREA DELIMITATA DALLI PARI PULITO
PUBBLI E RICOPERTA DEL TACO.
SONO STATI EFFETTUATI RILIBUI
FOTOGRAFICI.



A seguito del presente verbale di sopralluogo:

Seguiranno ulteriori atti NO SI

Specificare se già definiti:

Da valutare¹

Note degli UUPG:

Dichiarazione spontanea:

ASSOLD

L'invio di documentazione dovrà avvenire per **Posta Elettronica Certificata**

Per informazioni: MAIL: info.spsal@ausl.re.it	Indirizzo	TEL	FAX	PEC
Reggio Emilia	Via Amendola, 2	0522.335.377	0522.335.446	spsalre@pec.ausl.re.it
Correggio	Piazzale S. Rocco, 4	0522.630.474	0522.630.455	sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Guastalla	Pzza Matteotti, 4	0522.837.594	0522.837.591	sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it
Montecchio	Via G. Saragat, 11	0522.860.121	0522.860.140	sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Scandiano	Via M. Libertà, 8	0522.850.234	0522.850.297	sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Castelnovo né Monti	Via Boschi, 4	0522.617.346	0522.612.123	sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it

Verbale composto da n° ____ pagine.

**FIRMA DELLA/E PERSONA/E
PRESENTE/I AL SOPRALLUOGO**

Antonio...

(per i lavoratori)

FIRMA DEI VERBALIZZANTI

Collo...

Eva...

1 ATTO DI CHIUSURA DELL'INTERVENTO

Effettuate le opportune valutazioni, l'intervento relativo al presente verbale di sopralluogo, è stato chiuso il

X DIRIGENTE SCOLASTICO

*Giuseppe Bonacini
dsga*

FIRMA VERBALIZZANTI