



PIANTA COPERTURA  
STATO DI PROGETTO  
scala 1:100



**PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE DA VERIFICARE:**

PREVEDERE SEMPRE LA PRESENZA DI UNA SECONDA PERSONA CHE POSSA ALLERTARE I SOCCORSI IN CASO DI NECESSITA'

PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA LINEA VITA CONSULTARE IL MANUALE D'USO ALLEGATO

INTERDIRRE LA ZONA A TERRA AL PASSAGGIO DI PERSONE DURANTE LE LAVORAZIONI IN COPERTURA PER EVITARE CHE L'ACCIDENTALE CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO POSSA ARRECARRE DANNI.

E' VIETATO ACCEDERE ALLA COPERTURA DA ACCESSI DIVERSI DA QUELLI INDICATI

OPERARE EVITANDO DI SOLLECITARE CAMMINI O ALTRI MANUFATTI CON LA FUNE DEL DISPOSITIVO

L'ACCESSO, IL TRANSITO, LO STAZIONAMENTO E IL LAVORO IN COPERTURA, NONCHE' L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO, SONO VIETATI IN PRESENZA DI NEVE, PIOGGIA, GHIACCIO, SUPERFICI SCIVOLOSE (PER OLIO, BRINA, CONDENSE, ECC) TEMPORALI IN ATTO, FORTE VENTO, SCARSA ILLUMINAZIONE E IN QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE AMBIENTALE CHE POSSA METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

UTILIZZARE UNICAMENTE LA TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI ANTICADUTA (D.P.I.) PREVISTI IN LEGENDA



**RECUPERO DELL'OPERATORE:**  
La persona che a seguito di una caduta resta sospesa al sistema di arresto, PUO' ENTRARE IN SINDROME DA SOSPENSIONE ENTRO 30 minuti.  
Per evitare il problema del recupero del lavoratore mediante metodo a fune e/o paranco, il sistema di sicurezza deve essere utilizzato in modo da evitare la caduta, ovvero il lavoratore dovrà muoversi sulla copertura rimanendo in trattenuta (caduta impedita).

**LEGENDA:**

**AREE**

- Area Raggiungibile in trattenuta misurata sulla falda
- Area Calpestabile in trattenuta misurata sulla falda
- Area NON Accessibile. Prevedere in caso di necessità il sistema di sicurezza più appropriato

**BORDI**

- Bordo soggetto a trattenuta
- 3,50 mt circa Distanza libera di caduta (calcolata nel punto + basso)

**DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO**

- Linea orizzontale classe C
- Ancoraggio Tipo A

**PERCORSO E PUNTO DI ACCESSO**

- A e** Esterno con scala

**LEGENDA PUNTI ANCORAGGIO:**

- DISPOSITIVO ANTICADUTA CLASSE A - 1 PERSONA
  - LINEA VITA: DISPOSITIVO CLASSE C - 2 PERSONA PER CAMPATA
  - DISSIPATORE
  - GANCIO SCALA
  - FUNE CON OCCHIO PER SOLO TRASFERIMENTO
- N.B.: UTILIZZARE APPOSITI ELEMENTI PER COPERTURE A MURICCI E TAVELLONI**

**UTILIZZO SISTEMA:**

- TRATTO 1-2 PERCORRIBILE CON DOPPIO CORDINO L=2m PER SOLO TRASFERIMENTO
- TRATTI 2-4 E 2-6 UTILIZZABILI PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA CONTEMPORANEAMENTE DA UN OPERATORE ANCORATO AI PALI CLASSE A E DUE OPERATORI IN CIASCUNA CAMPATA MEDIANTE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE GUIDATO Lmax=6m

LA DISPOSIZIONE DEGLI ANCORAGGI PUO' PERMETTERE LA MANUTENZIONE IN ALCUNE PARTI DELLA COPERTURA. LA PRESENTE DISPOSIZIONE DEVE ESSERE VISIONATA DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA CHE NE DECIDERA' LE EVENTUALI MODALITA' DI UTILIZZO.

**PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO SOLE**  
CODICE INTERVENTO: A\_29601  
CUP\_J88I22000420001

**PROGETTO ESECUTIVO**  
(ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016)

Responsabile Unico del Procedimento:  
**arch. Elena Melloni**



Progettista  
**Ing. Carlo Lazzaretti**

Coordinamento della Sicurezza in progettazione  
**Ing. Ermanno Pancroll**

Elaborati grafici

tav. n.

Elaborato copertura

Tav.A06

Giugno 2023

Scala 1:100