



*Ministero dell'Interno*

Reggio Emilia, data del protocollo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
REGGIO EMILIA**

Area III – Prevenzione

Rif. pratica n° **30414**

Spett.: Comune di Reggio Emilia  
Piazza Prampolini, 1  
42121 Reggio Emilia  
*pec*

**Oggetto: Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi**

A seguito di sopralluogo effettuato in data 20.10.2022, si trasmette l'unito **Certificato di Prevenzione Incendi** intestato a **COMUNE DI REGGIO EMILIA – (ARCHIVIO)** e relativo all'attività: **34.2.C 75.2.B 70.2.C** dell'allegato I al DPR 151/11 sita nel Comune di REGGIO EMILIA VIA MAZZACURATIN. 11.

Il medesimo costituisce attestazione di generale rispetto, per quanto risultante all'atto della verifica, delle prescrizioni previste dalle normative di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e non comporta l'annullamento dei rischi di incendio e di altro genere presso la medesima.

Ciò comporta l'obbligo, da parte del titolare, di mantenere in efficienza apparecchiature, dispositivi e impianti, segnatamente quelli finalizzati alla sicurezza, di informare e addestrare il personale agli adempimenti di prevenzione e protezione e di osservare ogni altra prescrizione o condizione di esercizio riportata nel Certificato accluso.

Ogni modifica di natura strutturale, impiantistica, gestionale o relativa a stoccaggi, processi, affollamenti o dotazioni che venga effettuata, rispetto alla situazione valutata all'atto del rilascio del presente Certificato, ne comporterà il decadere.

**Il presente Certificato è valido fino al 08.09.2027.**

Il Comandante Provinciale  
(*Dott. Ing. Francesco MARTINO*)

*Firmato digitalmente ai sensi di Legge*

SC/ gl



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**«Comando»**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI: L'ART. 16 DEL D.Lg.vo 8 MARZO 2006 N. 139, L'ART. 4 DEL D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151 E IL D.M. 7 AGOSTO 2012

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**

**PRATICA N.30414**

Il presente C.P.I. con validità dal **08.09.2022** per l'attività individuata al n.**70.2/Cat. C** dell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011,n.151 relativo a:

Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq e comprendente le seguenti attività:

**34.2/C** Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...

**76.1/B** Tipografie, litografie, stampa offset e attività similari, da 5 a 50 addetti

**75.2/B** Autorimesse e simili, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq

Sita nel Comune di REGGIO EMILIA - VIA MAZZACURATI, 11.

**Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:**

\*\*\*

**Sostanze pericolose:**

**CAPANNONE "A"**

Carta fino a 5.000 kg (ex falegnameria).

Carta fino a 5.000 kg (ex locali pittori).

Materiali combustibili vari fino a 5.000 kg (ufficio elettorale).

Carta e cartoni fino a 250 t. con  $Q_f < 1.800 \text{ MJ/m}^2$ .

Carta fino a 5.000 kg (archivio anagrafico, storico).

**CAPANNONE "B"**

Materiali combustibili vari con  $Q_f$  fino 900 a  $900 \text{ MJ/m}^2$  (magazzino 1).

Materiali combustibili vari con  $Q_f$  fino 900 a  $900 \text{ MJ/m}^2$  (magazzino 2).

Materiali combustibili vari con  $Q_f$  fino 900 a  $900 \text{ MJ/m}^2$  (magazzino 3).

**Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:**

Siano attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, previsti dall'art. 6 del DPR 01/08/2011, n. 151 e, ove applicabile il D.Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163 e 289.

**N. 20 addetti circa.**

**Autorimessa fino a 39 autoveicoli.**

**Mezzi di estinzione:**

Impianto idrico antincendio alimentato da acquedotto pubblico, composta da:

- attacco di mandata per mezzi VV.F. a tre vie DN 70 di tipo UNI;

- n. 6 idranti UNI 70 di tipo DN;

- n. 8 idranti UNI 45 di tipo DN;

- n. 13 naspi UNI 25 di tipo DN.

N. 73 estintori portatili a polvere da 6 kg (34A-233BC).

N. 3 estintori portatili a  $\text{CO}_2$  da 5 kg (113 BC).

N. 9 estintori portatili a  $\text{CO}_2$  da 2 kg (34B).

N. 2 estintori a polvere carrellati da 30 kg (A-B1-C).

Impianto rilevazione automatica fumi.

Impianto allarme incendio manuale.

Impianto illuminazione di sicurezza.

Impianto EFC (archivio generale).



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**«Comando»**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI: L'ART. 16 DEL D.Lg.vo 8 MARZO 2006 N. 139, L'ART. 4 DEL D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151 E IL D.M. 7 AGOSTO 2012

Ai sensi dall'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 il Titolare e' tenuto a richiedere il *rinnovo periodico di conformità antincendio*. In caso di modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da produrre un'alterazione delle condizioni di sicurezza, verificate alla data di rilascio del presente atto, lo stesso Titolare e' tenuto agli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del richiamato D.P.R. n. 151/11 secondo le procedure stabilite dal Tit. IV del D.M. 07/08/2012, al fine di conseguire un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi. Si evidenzia infine che la omissione degli obblighi prefati costituisce illecito amministrativo e può comportare la sospensione dell'attività ed è penalmente sanzionata dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, n. 139.

Il Funzionario Istruttore  
D.V. Dott. Ing. Salvatore CONCOLINO  
*Firmato digitalmente ai sensi di Legge*

Il Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Francesco MARTINO  
*Firmato digitalmente ai sensi di Legge*