

MODULARIO
V.F. - 1

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco**REGGIO EMILIA**Reggio Emilia, data del
protocolloAlla Prefettura di Reggio Emilia
Via PecE, p.c. Al Comune di Reggio Emilia
Via Pec

OGGETTO: Centro di accoglienza temporanea per immigrati presso il magazzino Comunale di Reggio Emilia, sito in via Mazzacurati, 11.
Relazione a seguito di visita congiunta.

Con riferimento al sopralluogo in oggetto, effettuato in data 16.08.2023, si riportano, per quanto di competenza, le valutazioni tecniche circa l'impiego dei locali come centro di accoglienza per migranti.

E' necessario premettere che i locali di cui trattasi, sono attualmente destinati in parte a magazzino ed in parte ad autorimessa, ed occupano una superficie complessiva di circa 3000 mq a piano terra.

Per entrambe le destinazioni è stato rilasciato un Certificato di prevenzione incendi in data 10.11.2022, che attesta il rispetto generale delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio, ovvero, la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per locali ad uso industriale.

Una diversa destinazione, ovvero, una destinazione di tipo residenziale, prevede l'applicazione di altre normative tecniche, soprattutto sotto il profilo dei requisiti igienico-sanitari.

Tuttavia, dal mero punto di vista della sicurezza antincendio, considerata la notevole estensione della superficie, a fronte di un numero di persone presunto fino a 50 unità, si ritiene che la destinazione come dormitorio possa essere compatibile con la struttura di cui trattasi.

Infatti la stessa, oltre ad avere ampia superficie, è provvista di allarme automatico antincendio, impianto idrico antincendio, illuminazione di sicurezza, estintori e strutture in calcestruzzo dotate di idonea resistenza al fuoco.

Si segnala invece una possibile criticità legata al lay-out delle vie di esodo: mentre una sfocia direttamente su cortile esterno, l'altra consente l'ingresso nell'adiacente compartimento antincendio destinato ad autorimessa veicoli, alcuni dei quali sotto ricarica elettrica.

Premesso quanto sopra, si forniscono alcune indicazioni ritenute necessarie ai fini della sicurezza antincendio:

1. Posto che l'autorimessa comunale è da intendersi come compartimento a specifico rischio d'incendio, con divieto di accesso

nei confronti degli ospiti, il transito degli stessi dovrà prevedersi esclusivamente in caso di emergenza, in quanto unica via di esodo alternativa rispetto all'ingresso lato "ferrovia".

- 2.** L'attuale conformazione dei locali non consente l'uso di fiamme libere. Resta quindi vietata la cottura di cibi con gas infiammabili, ovvero, di eventuali impianti termici alimentati con qualsiasi combustibile, privi di idonei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno dei locali.
- 3.** I locali si configurano comunque come luogo di lavoro per i lavoratori dell'Organizzazione che gestirà il centro, pertanto, resta intesa la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i., e l'adempimento agli obblighi previsti, con particolare riguardo alle gestione delle emergenze ed alla lotta antincendio.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti oppure ulteriori esigenze.

Per Il Comandante Provinciale a.p.c.
(Ing. Antonio ANNECCHINI)
Il Vice Comandante
(Ing. Salvatore CONCOLINO)
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs. 82/2005)