



Prefettura di Reggio nell'Emilia Ufficio Territoriale del Governo

VERBALE RIUNIONE DEL 7/3/2024

In data odierna presso la Prefettura di Reggio Emilia si è riunita la Commissione tecnica di cui al D.P. n. 10884 del 19/2/2024.

Risultano presenti i seguenti componenti:

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA:

Dr.ssa Caterina Minutoli, Viceprefetto vicario, titolare

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Ing. Antonio Anecchini, primo dirigente

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

Dr. ssa Antonia Nini, direttore f.f. Dipartimento sanità pubblica

Dr. ssa Simona Iannucci, tecnico della prevenzione

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Ing. Mattero Tanzi, responsabile UOC impianti e sicurezza sul lavoro.

Sono altresì presenti:

CONSORZIO OSCAR ROMERO:

Sig. Valerio Maramotti – Presidente

Sig.ra Ilaria Nasciuti legale rappresentante coop. Dimora d'Abramo

Dott. Mariani

Dott.ssa Elisa D'Agostino - coordinatrice



Prefettura di Reggio nell'Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

dr.ssa Silvia Murgia, rappresentante EUAA

rag. Elisabetta Pesci, funzionario economico finanziario, con funzioni di segreteria

Il Viceprefetto vicario, dopo un'ampia esposizione dell'attività svolta dalla commissione nell'incontro tenutosi il 22 febbraio u.s., condivide con i membri presenti la possibilità di aumentare la capienza della struttura comunale adibita ad hub di primissima accoglienza di migranti, sita a Reggio Emilia in Via Mazzacurati n. 11, fino ad un massimo di 100 posti, come previsto all'art. 7 D.L. 133/2023 (in relazione alle modifiche apportate all'art. 11 – comma 2 - del D.lgs. 142/2015), incrementando i servizi con le opportune misure suggerite da AUSL e VV. F. nelle relazioni presentate e conservate agli atti, atteso che la presente struttura è stata finora utilizzata con capienza pari a n. 50 posti.

Al riguardo, i rappresentanti dei suddetti enti espongono e specificano le prescrizioni suggerite e già fatte presenti nel corso della riunione della Commissione in data 22/2/2024 a seguito di sopralluogo effettuato nella stessa data.

In particolare pongono l'attenzione sui seguenti aspetti:

VIGILI DEL FUOCO: si rende necessaria la disposizione dei posti letto nell'ambito della struttura, al fine di creare più spazio libero in prossimità delle vie di fuga, in riferimento alla parte confinante con l'autorimessa comunale. Si raccomanda, per motivi di sicurezza, che la porta comunicante sia sempre accessibile verso l'esterno, tanto da suggerire l'allestimento di un sistema di allarme per attrarre l'attenzione degli operatori nel caso di utilizzo da parte dei migranti.

AUSL: ribadisce la necessità di assicurare un adeguato ricambio d'aria in rapporto alle persone presenti e la necessità di migliorare e incrementare i servizi igienici.

COMUNE di Reggio Emilia: segnala la presenza e il funzionamento del comando elettrico per l'apertura delle finestre shed; viene rappresentata l'opportunità di inserire ventilatori/condizionatori per il raffrescamento estivo ed eventualmente di dotare di un micro allarme la porta verso i locali del Comune.

Tutte queste prescrizioni vengono condivise con i rappresentanti del consorzio Oscar Romero, al fine di renderlo parte attiva in quanto aggiudicatario del servizio di assistenza migranti in quella struttura (procedura di affidamento in corso di stipula).

Si chiede al Consorzio Romero di presentare una proposta concreta degli interventi da effettuare, corredata da dettagliata planimetria.



Prefettura di Reggio nell'Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Si conclude concordando l'effettuazione di un successivo sopralluogo congiunto tra Comune ed ente gestore, al fine di valutare sui luoghi gli interventi necessari e urgenti da attuare e definire eventuali modifiche.

Il Presidente la Commissione

Viceprefetto Vicario

Minutoli

Il segretario della Commissione

Funzionario economico finanziario

Pesci