



COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 14/02/2024

Prot. n. 87 VF/cc

POS. N. 0018/2024

PARERE FAVOREVOLE N. 48/2024

Al Comune di Reggio Emilia
Piazza Prambolini 1
42121 REGGIO EMILIA

e, p.c. Al Comitato Regionale del C.O.N.I.
Via S. Felice 99
40122 BOLOGNA

Al Delegato Provinciale del C.O.N.I.
SEDE

Al Tecnico Regionale per
l'impiantistica Sportiva
c/o C.O.N.I. Regionale
SEDE

**OGGETTO: COMUNE DI REGGIO EMILIA – Realizzazione del nuovo stadio di atletica leggera in Via A. Marro per complessivi € 14.440.000,00.
Richiesta di parere pervenuta in data 22/01/2024.**

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 02/02/1939 e s.m.i., dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 richiamate anche dal D.M. Interni 18/03/96 e s.m.i., in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, la Commissione Impianti Sportivi del CONI è chiamata a esprimere pareri, tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere pareri in linea tecnico-sportiva su progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e loro accessori, come meglio specificato nel Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi



all'impianistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1470 del 03/07/2012.

I pareri vengono espressi facendo riferimento in particolare alle Norme CONI vigenti.

La Commissione Impianti Sportivi, nella seduta del 14/02/24, presa visione della richiesta in oggetto, ha espresso

PARERE FAVOREVOLE N. 48 / 2024

sul seguente tipo di intervento:

- pista di atletica leggera m 400,00 – lunghezza m 9,76 (8 corsie) con zone di salto e lancio; livello di omologazione previsto: nazionale;
- primo soccorso, depositi, ufficio;
- palestra muscolazione mq 147,00;
- tribune per 1034 spettatori complessivi;
- servizi igienici spettatori;
- sala polivalente, zona ristoro;
- impianti tecnologici;
- sistemazioni generali.

a condizione che:

1. i gradini di smistamento delle tribune siano previsti con pedate di larghezza costante, come da D.M. 18/03/96 e s.m.i.;
2. le aree a servizio degli spettatori siano previste, in conformità all'art. 5 del D.M. 18/03/96 e s.m.i.;
3. il locale antidoping sia dotato di anti wc, come da norme vigenti.

Il presente parere non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.

Il parere è riferito esclusivamente alla funzionalità sportiva degli impianti e non attiene, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi alla opportunità o convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi.

Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.





Le eventuali prescrizioni inerenti le competenze dei Ministeri ed Enti rappresentati all'interno della Commissione Impianti Sportivi, sono da ritenersi di natura generale e non limitative delle valutazioni di ulteriori Commissioni e/o Organismi Tecnici di Controllo afferenti agli stessi Ministeri e/o loro estensioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Scionti

A handwritten signature in blue ink is written over the printed name 'Ing. Vincenzo Scionti'. The signature is highly stylized and cursive, starting with a large 'V' and ending with a flourish.

Allegati: contatti CIS



Contatti Commissione Impianti Sportivi

Presidente:	Ing. Vincenzo Scionti
Responsabile dell'istruttoria:	Ing. Tommaso Viti
Segretario:	Geom. Valerio Funghi
Segreteria:	Sig.ra Carla Cruciani
e-mail:	cis@coni.it
Sito Internet:	http://cis.coni.it
Telefono:	+39 06 3685 7441 - 7452
Fax:	+39 06 3272 3772
Indirizzo:	CONI - Commissione Impianti Sportivi Stadio Olimpico - Curva Sud - II Piano - Stanze 262 / 264 / 265 / 267 - 00135 Roma