



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

al Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. Elena Melloni**

Comune di Reggio Emilia

Servizio Qualità e sostenibilità della città pubblica

Via Emilia San Pietro, n.12

42121 Reggio Emilia (RE)

[comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

Trasmesso a mezzo PEC

**OGGETTO:** PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL):

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA POLO DELL'INFANZIA NIDO RIVIERI / SCUOLA INFANZIA CLAUDEL CUP:

J88I22000340006 - CIG ACCORDO QUADRO: 968959069E – CIG CONTRATTO SPECIFICO: A03386617E

**RICHIESTA DI ESECUZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

La sottoscritta **Ing. Francesca Sbardellati** nella qualità di Direttore dei Lavori per le opere di cui all'oggetto: viste le condizioni rilevate in cantiere e alle diverse esigenze riscontrate durante le lavorazioni sottoelencate, date le circostanze impreviste emerse durante le lavorazioni e alle variazioni rese necessarie per consentire una organica messa in sicurezza ed implementazione di servizi dal momento che sull'edificio sono stati eseguiti interventi non coordinati e non programmati nel corso degli anni che hanno dato origine ad una situazione non conforme alla vigente normativa, visti i sopralluoghi e gli incontri tecnici da cui si evince la necessità di eseguire modifiche rispetto a quanto previsto in progetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016

#### CHIEDE

l'autorizzazione ad elaborare una variante in corso d'opera che riguardi i seguenti aspetti:

- FONDAZIONE: Interventi di rinforzo fondale da estendere su tutta la fondazione perimetrale;
- COPERTURA: Interventi di consolidamento diversi di quelli a progetto a seguito di rilievi non eseguibili durante la fase progettuale;
- CONTROSOFFITTI: Sostituzione di alcuni controsoffitti a causa di rinvenimenti di materiali non conformi alle più recenti normative;
- PAVIMENTI: Interventi volti a limitare la risalita di umidità dal piano di calpestio;
- TINTEGGI: Completamento dei tinteggi interni;
- VVFF: A seguito della previsione di utilizzare tutti gli spazi con destinazione "nido" vengono riviste alcune compartimentazioni;
- IMPIANTO ELETTRICO (ESTERNO ED INTERNO): A seguito degli interventi succedutisi negli anni, ritenuto impossibile dare garanzie di conformità, si interviene con la sostituzione completa dell'impianto elettrico;
- SERVIZI IGIENICI: Adeguamento alle norme dell'accessibilità con rifacimento completo.

Seguiranno atto di sottomissione, relazione di variante con computo metrico e tavole esplicative.

Ferrara, li 15/10/2024

DIRETTORE DEI LAVORI

*Ing. Francesca Sbardellati*

(sottoscritto digitalmente)