

Reggio Emilia, 24/12/2025

Spett. Soprintendenza per i beni
archeologia belle arti
e paesaggio per le provincie di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS 42/2004 - ROTTURA TRAVE PORTANTE FALDA DI COPERTURA EDIFICIO STORICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA PRAMPOLINI 1 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto ing. Falbo Salvatore in qualità di dirigente del servizio edifici pubblici con la presente comunica che in data odierna 24/12/25 alle ore 11.00 è stata riscontrata la rottura di una trave strutturale in legno nella falda del tetto di copertura in corrispondenza della zona di ingresso all'ex albo pretorio all'interno dell'edificio storico che ospita la sede municipale situato in Piazza Prampolini 1, immobile sottoposto a tutela. Considerata la consistente pioggia la rottura ha generato una copiosa infiltrazione. Si è pertanto provveduto ad attivare un intervento urgente di una squadra dei VV.FF. che ha appurato l'impossibilità di operare sulla copertura per la messa in sicurezza della stessa e ha proceduto ad interdire l'accesso locali interessati. Al fine di limitare i danni legati alle infiltrazioni di acqua si provvederà all'interno degli spazi interessati a predisporre dei teli volti a convogliare l'acqua all'esterno attraverso una finestra.

Si è provveduto altresì a contattare telefonicamente ditte qualificate ad intervenire sui beni tutelati ma, considerato il periodo festivo, si è riusciti ad avere la disponibilità per un mero sopralluogo dall'impresa Marmioli S.r.l. che avverrà alle ore 14.30 della giornata odierna.

Con la stessa si verificherà la possibilità di intervenire con una messa in sicurezza più accurata nonché definire la data di intervento.

Sarà cura di questo servizio provvedere ad aggiornare codesta spettabile soprintendenza sulle tipologia di intervento, sulle date e sullo stato dell'immobile.

Il dirigente
Ing. Falbo Salvatore